

Zapisnik o vgradnji relejev za kontrolo izklopnega tokokroga tipa TCS 421C

V RTP Beričevo smo dne 28.5.2020 v omaro daljinovodnega polja zaščite in vodenja 110 kV DV Rezerva poizkusno vgradili 6 relejev za kontrolo izklopnega tokokroga (KIT) tipa TCS 421C proizvajalca Ediseja 21. Namen vgradnje je bil preizkus delovanja novega izdelka v realnem okolju pri 220 V DC napajalni napetosti.

Releji so bili v poizkusnem obratovanju do 31.12.2020. V tem časovnem obdobju so delovali brezhibno in v skladu s priloženo tehnično dokumentacijo. Pri obratovanju imajo nizek nivo temperaturnega segrevanja in so pin kompatibilni z obstoječimi KIT releji proizvajalca Ganting.

Iz zgoraj navedenih dejstev lahko zaključimo, da ELES nima zadržkov glede vgrajevanja tega tipa opreme v svoje omare zaščite in vodenja.

